

REQUERIMENTO Nº: 063/2022

Autora: Juliana Aparecida Garcia

**Resposta Remetida pelo Sr. Prefeito Municipal,
Através do Ofício Nº: 0057/2022 - 17/03/2022.**

Nobre Edil, a canalização existe no local, porém o ponto mencionado padece de um problema de declividade, já que se trata de um trecho plano e, às vezes, tem um entupimento no local que ocasiona o fato, de forma esporádica. A Secretaria Municipal de Obras Públicas está ciente do transtorno causado pelo equipamento instalado e procederá para resolver a questão.